

पत्रांक-BMSIC/80135/01-2022/3321

दिनांक-13.02.24

प्रेषक,

उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)

बी.एम.एस.आई.सी.एल.,

पटना।

सेवा में,

Hajrat Belal,

Vill-Budhi Jethwar,

P.O.-Jethwar, P.S.-Taraei,

Distt.-Bhojpur

विषय- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरैया, प्रखंड-तरैया, जिला-सारण के संवेदक हरजत बेलाल को डिबार करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- प्रबंधक (परि०), सारण का ज्ञापांक शून्य दिनांक 08.04.2023, उपमहाप्रबंधक (परि०), सारण का पत्रांक 97 दिनांक 09.04.2023, उपमहाप्रबंधक (परि०), सीतामढ़ी का पत्रांक 113 दिनांक 23.05.2023, उपमहाप्रबंधक (परि०), सारण का पत्रांक 312 दिनांक 01.12.2023, ज्ञापांक 598 दिनांक 21.06.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरैया, प्रखंड-तरैया, जिला-सारण के निर्माण का कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है।

- जिसकी एकरारनामा सं०- CHC/SBD/82/2022-23 दिनांक 01.02.2023 है। कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश निगम के पत्रांक सं०-8759 दिनांक 07.02.2023 के द्वारा दिया गया जिसमें कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह (06.05.2024) अंकित है।
- प्रबंधक (परि०), सारण का ज्ञापांक शून्य दिनांक 08.04.2023 द्वारा उक्त कार्य का दिनांक 08.04.2023 को उपमहाप्रबंधक (परि०), सारण के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर Desing & Drawing के अनुसार कार्य नहीं होने के कारण उपमहाप्रबंधक (परि०), सारण ने भी कार्य बन्द करने का निर्देश दिया गया। निर्देश देने के बावजूद भी आपके द्वारा पाईल का कार्य कराया गया। उपमहाप्रबंधक (परि०), सारण का पत्रांक 97 दिनांक 09.04.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त कार्यस्थल का निरीक्षण कर Drawing के अनुसार Required Length का पाईल नहीं होने पर Open Foundation करने हेतु निगम से अनुरोध किया गया है ताकि गुणवत्तापूर्वक कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जा सके। तत्पश्चात् निगम का ज्ञापांक 718 दिनांक 28.04.2023 द्वारा जाँच हेतु एक टीम गठित किया गया।
- उपमहाप्रबंधक (परि०), सीतामढ़ी का पत्रांक 113 दिनांक 23.05.2023 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरैया का निरीक्षण दिनांक 02.05.2023 को किया गया। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त कार्य का किसी सरकारी संस्थान से पाईल की गहराई हेतु Pile Integrity Test, BMSICL के उच्च पदाधिकारियों एवं संवेदक की उपस्थिति में कराने की आवश्यकता है ताकि कराए गए पाईल की गहराई की जाँच संभव हो सके। निगम के पत्रांक 4415 दिनांक 24.08.2023 द्वारा उक्त कार्य का किसी सरकारी संस्थान NIT/IIT/Patn से पाईल की गहराई हेतु जाँच का आदेश दिया गया।
- उपमहाप्रबंधक (परि०), सारण का पत्रांक 312 दिनांक 01.12.2023 द्वारा बताया गया कि Pile Integrity Test जाँच हेतु संवेदक को वांछित राशि जमा करने का निदेश दिया गया। जिसपर आपके पत्रांक HBC 406 दिनांक 30.11.2023 द्वारा जाँच की राशि विभाग द्वारा जमा करने का अनुरोध किया है। आपके द्वारा बताया गया है कि ज्यादा विलम्ब होने के कारण एकरारनामा को बंद कर दिया जाए एवं जमानत की राशि वापस किया जाए। Pile Integrity Test जाँच की राशि जमा करने में सक्षम नहीं हूँ।
- निगम का पत्रांक 9243 दिनांक 06.02.2024 द्वारा Pile Integrity Test जाँच की राशि रु 2,22,891/- NIT/Patna को D.D के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। उपमहाप्रबंधक (परि०), सारण का पत्रांक 486 दिनांक 02.04.2024 द्वारा उक्त कार्य का Pile Integrity Test, NIT/Patna के द्वारा किया गया। NIT के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रावधानित पाईल की गहराई से कम पाया गया।



6. निगम का पत्रांक 717 दिनांक 02.05.2024 द्वारा उक्त कार्य प्रावधानित गहराई से कम पाए जाने के कारण पुराने 32 पाईल हटाते हुए नये रूप से पूर्व अनुमोदित नक्शा के अनुसार Raft/Footing के अनुसार कार्य प्रारंभ कराने हेतु निदेश दिया गया एवं आपके द्वारा अब तक कराए गए अतिरिक्त कार्य का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही उपमहाप्रबंधक (परि०), सारण द्वारा आपपर मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने पर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।
7. संवेदक का पत्रांक शून्य दिनांक 30.05.2024 द्वारा बताया गया है कि उपरोक्त कार्य का एकरारनामा अवधि 15 माह बीत चुका है जिसे विस्तारित करने के उपरान्त ही कार्य कराना संभव होगा।
8. उपमहाप्रबंधक (परि०), सारण का ज्ञापांक 573 दिनांक 27.05.2024 द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रबंधक (परि०) सारण के निर्देश का अनुपालन नहीं करते हुए पाईल की गहराई (Designed Length से कम) जानबूझ कर की गई है जिसका सत्यापन NIT पटना द्वारा की गई है। NIT पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जाँच की गई सभी 32 पाईलों में गहराई प्रावधानित/Designed Length से कम पाई गई है। संवेदक के द्वारा कराए गए कार्य में विशिष्टि का अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में उपमहाप्रबंधक (परि०), सारण द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा की गई है।
9. उपमहाप्रबंधक (परि०) के ज्ञापांक सं०-598 दिनांक- 21.06.2024 के द्वारा संवेदक के स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए तथा बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने तक (अगली निविदा में भाग लेने से वंचित) डिबार किया जाता है।
इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Mudh. Singh
13/07/24

उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक:- 13.07.24

ज्ञापांक:- BMSIC/80135/01-2022/3321

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परि०)/सभी क्षेत्रीय उपमहाप्रबंधक (परि०) को सूचनार्थ प्रेषित।

Mudh. Singh
13/07/24

उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक:- 13.07.24

ज्ञापांक:- BMSIC/80135/01-2022/3321

प्रतिलिपि:- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mudh. Singh
13/07/24

उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक:- 13.07.24

ज्ञापांक:- BMSIC/80135/01-2022/3321

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Mudh. Singh
13/07/24

उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक:- 13.07.24

ज्ञापांक:- BMSIC/80135/01-2022/3321

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि०, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त, प्राचीन कार्य विभाग एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।


Mudh. Singh
13/07/24

उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

ज्ञापांक:- BMSIC/80135/01-2022/3321

दिनांक:- 13.07.24

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।




उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)

दिनांक:- 13.07.24

ज्ञापांक:- BMSIC/80135/01-2022/3321

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक (वित्त) को सूचनार्थ प्रेषित।




उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)

दिनांक:- 13.07.24

ज्ञापांक:- BMSIC/80135/01-2022/3321

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में BMSICL के पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाए।



उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)